

X

Sammelbescheinigung 7219

Über die Prüfung gleichartiger Behälter für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase. 3451 / 299

Auf Antrag der Firma:

**Butan-Gesellschaft m. b. H., zu Berlin-Mariendorf,
Großbeerenstraße 2-10**

hat der unterzeichnete amtliche Sachverständige heute 40 Stück geschweißte Behälter aus St. nach Maßgabe der Polizeiverordnung über die ortsbeweglichen geschlossenen Behälter für verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase (Druckgasverordnung) den vorgeschriebenen Prüfungen unterworfen.

Auf den Behältern sind vermerkt:

Name oder Firma des Eigentümers: Hugo Stinnes G.m.b.H.

Behälternummern B261 - B300 Bezeichnung des Gases: Propan
Butan


Fassungsraum: Liter, Leergewicht der Behälter: 35 kg,

Zulässiger höchster Überdruck der Füllung: kg/cm²,

Zulässiges höchstes Füllgewicht: 33 kg, Tag der Prüfung: 6. 54
Propan
Butan

Name oder Fabrikzeichen des Herstellers:

Herstellungsnummern: 01766 - 01805 Glühstempel: Y

Die Behälter wurden dem vorgeschriebenen Versuchsdruck von 25 kg/cm² unterworfen, ohne Undichtigkeiten oder bleibende Formänderungen zu zeigen. Zum Zeichen, daß die Behälter den Bestimmungen der Druckgasverordnung entsprechen, sind sie mit dem folgenden Stempel  versehen worden.

Bln.-Mariendorf den 27. Juni 54

Der amtliche Sachverständige



Handwritten initials

Handwritten signatures: Kelmeyer, Borawit